











## LEGENDA

- |   |  |
|---|--|
|  | centrala sygnalizacji pożarowej                      |
|  | centrala oddymiania                                  |
|  | przebieg oddymiania - RPO                            |
|  | przebieg przewietrzania - RPP                        |
|  | puszka instalacyjna do systemów pożarowych           |
|  | słownik elektryczny                                  |
|  | linia przysięgów oddymiania HTSH 3x2x0,8 PPh90       |
|  | zasłanianie słowników elektrycznych HDS 3x1,5 PPh90  |
|  | linia sterująca OLMY 4x1 - przewietrzanie            |
|  | linia kontrolno - sterująca ITSP - ITSHK 1x2x1 PPh90 |
- UMWA
1. Monarz przysięgów oddymiania i przewietrzania na wysokości 1,4 ± 0,2 m od poziomu podłogi.
2. Podłączenie słowników poprzez puszkę PSP2A.

**\*FIRECONTROL "S.C. Systemy Przeciąpżozne**  
**Projekt Realizacja Doradztwo Sprzet**  
**Wolka 43 62-872 Godzieszka Male**  
**tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21**

e-mail: [biuro@firecontrol.pl](mailto:biuro@firecontrol.pl)

Rys. nr:	10
Skala:	1:100

<b>Temat:</b>	Instalacja oddymiania grawitacyjnego - Oficyna - poddasze
---------------	---

Nazwa i adres inwestycji:	System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
---------------------------	--

Inwestor: Zakład Leczniczywa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 58-379 Czarny Bór, ul. Piłkowska 8			
Wykonawca:	Branża:	Imię i nazwisko uprawnienia:	Data: Podpis:

Projektował:	Podpisał:	Grudzień 2014 r.
--------------	-----------	---------------------