

MATRYCA STEROWANIA POŻAROWEGO - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze - Oficyna

Lp.	Sterowanie		Symbol urządzenia	Stan normalny	Alarm pożarowy I stopnia										Alarm pożarowy II stopnia						
	Rodzaj urządzenia	Lokalizacja			PIWNICA		PARTER		I PIĘTRO		PODDASZE		STRYCH								
					Element dozorowy ISP																
					Czujka pom użytkowe, korytarze	Czujka klatka schodowa	Czujka pom użytkowe, korytarze	Czujka klatka schodowa	Czujka pom użytkowe, korytarze	Czujka klatka schodowa	Czujka pom użytkowe, korytarze	Czujka klatka schodowa	Czujka pom użytkowe, korytarze	Czujka klatka schodowa	POTWIERDZENIE ALARMU W CENTRALI PRZEZ OBSŁUGĘ	ROP PIWNICA	ROP PARTER	ROP I PIĘTRO	ROP PODDASZE	ROP STRYCH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Oddymianie grawitacyjne K1	Klatka schodowa K1	CO-K1	Z	Z	O	Z	O	Z	O	Z	O	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	Oddymianie grawitacyjne K2	Klatka schodowa K2	CO-K2	Z	Z	O	Z	O	Z	O	Z	O	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2	Sygnalizator akustyczno-optyczny	Nad pomieszczeniem CSP	SA-K7	N	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł
3	Sygnalizacja akustyczna	Cały obiekt	SSP	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł
4	Monitoring pożarowy	UTA	UTA	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wył	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł	Wł

- O - otwarte
- Z - zamknięte
- P - praca normalna
- N - niepracuje
- Wł - włączony
- Wył - wyłączony
- S - sygnał uruchomienia
- T - transmisja alarmów
- A - aktywny
- PSP - Państwowa Straż Pożarna
- ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka - czujka
- CO centrala oddymiania
- DKD -drzwi z kontrolą dostępu
- DR - drzwi rozsuwane
- BW - bramki wejście główne
- Sz - szlaban parking
- SAK - sygnalizator akustyczny
- LIFT - winda