



- LEGENDA
- CSP centrala sygnalizacji pożarowej
 - CSO centrala oddymiania
 - przycisk oddymiania - RPO
 - przycisk przewietrzania - RPP
 - puszka instalacyjna do systemów pożarowych
 - siłownik elektryczny
 - linia przycisków oddymiania HTKSH 3x2x0.8 PH90
 - zasilanie siłowników elektrycznych HDGs 3x1.5 PH90
 - linia sterująca OMY 4x1 - przewietrzanie
- UMAGA
- Montaż przycisków oddymiania i przewietrzania na wysokości 1,4 ± 0,2 m od poziomu podłogi.
 - Podłączenie siłowników poprzez puszki PIP2A.

TRECCONTROL S.C. Systemy Prostownikowe		Strona nr 10
Tabela 43 (6x4x72) Godzinny Alarm		Status 1:100
tel: 022 720 92 20 fax: 022 720 92 21		
e-mail: biuro@treccontrol.pl		
Temat: Instalacja oddymiania grawitacyjnego - Pałac - piętno		
Miejsce i adres: System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze		
Inwestor: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze		
Wykonawca: Bioraz	Imię i nazwisko, uprawnienia:	Data:
Projektant: Pocz		Podpis:
Projektował:		Grudzień 2014 r.