



	BO	w8	w9	w10	BP
Rzędna terenu istniejącego	486.58	486.90		485.85	486.33
Rzędna osi rurociągu	484.89	485.60	485.15	484.55	485.03
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Odległości [m]	10,80	19,90	8,70	12,50	
Spadek	3,0%		2,3%	6,9%	3,8%
Średnice, materiał	Ø75x4,5 PE100 SDR17 PN10				
Długość trasy [m]	10,80	30,70	39,40	51,90	

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych, ul. wysockiego 28 p.23		mgr inż. Sylwia Tchorowska		124/DOŚ/06	Data: 12.2014	
Projektant:		mgr inż. Jolanta Jęczkowska			Stadium: PB	
Asystent:		"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór			Skala: 1:100	
Temat:		Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór			Nr rys.:5	
Inwestor:		PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POŻ				
Tytuł rys.:						