



- LEGENDA:**
- pion instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
 - instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
 - hydrant wewnętrzny dn25 we wnękowej szafce hydrantowej 750x650x250mm. Szafka hydrantowa wyposażona jest w wąż pólsztynowy dł.30m, zawór mosiężny dn25 oraz prądownicę
 - rura ochronna
 - zawór odcinający ze złączką do węża

- Uwaga:**
- Rury instalacji przeciwpożarowej prowadzić po ścianie/w brzdach zgodnie z rysunkiem,
 - Rury poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spustowego przy pionie
 - Rury prowadzone przez pom. ogrzewane należy zaizolować termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 13mm. Rury prowadzone w brzdach należy zaizolować termicznie otulinami do zastosowania podtynkowego,
 - Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane należy izolować termicznie łupinami z wełny mineralnej na zbrojonej folii.
 - Przed każdym pionem hydrantowym zamontować zawór odcinający ze złączką do węża.
 - Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
 - Hydranty wewnętrzne DN25 montować we wnękowych szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
 - Wysokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia,
 - Piony instalacji hydrantowej na całej długości są pianami nawodnionym.
 - Pion PwH1 na całej długości należy prowadzić w brudzie ściennym,
 - Pion PwH2 należy prowadzić po ścianie pomieszczeń na całej długości. Pion należy obudować płytami g—k.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych, ul. wysockiego 28 p.23				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/poś/06		Data: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór			
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór			
Tytuł rys.:	PAŁAC – RZUT PIWNICY – INSTALACJA P.POŻ			
				Nr rys.:11