



LEGENDA:

- Pion instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
- Instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
- Instalacja cyrkulacyjna
- Hydrant wewnętrzny dn25 we wnękowej szafce hydrantowej 750x650x250mm. Szafka hydrantowa wyposażona jest w wąż pśłstżywny dt.30m, zawór mosiężny dn25 oraz prqdownicę
- Zawór odcinający ze złączką do węża

- Uwaga:
- Rury instalacji przeciwpożarowej prowadzić po ścianie/ w bruzdach zgodnie z rysunkiem,
 - Pion PwH1 na całej długości należy prowadzić w bruzdzie ściennym,
 - Pion PwH2 należy prowadzić po ścianie pomieszczeń na całej długości. Pion należy obudować płytami g-k.
 - Rury poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spustowego przy pionie.
 - Rury prowadzone przez pom. ogrzewane należy zaizolować termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 13mm.
 - Rury prowadzone w bruzdach należy zaizolować termicznie przez zastosowanie podtynkowego,
 - Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane należy izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej na zbrojonej folii.
 - Przed każdym pionem hydrantowym zamontować zawór odcinający ze złączką do węża.
 - W przypadku prowadzenia pionu w bruzdzie ściennym na zaworze odcinającym należy zbudować drzwiczki rewizyjne 15x15cm
 - Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
 - Hydranty wewnętrzne DN25 montować we wnękowych szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
 - Wysokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzkę pomieszczenia,
 - Piony instalacji hydrantowej na całej długości sq pionami nawodnionym.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	”Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.”, dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór			Stadium: PB
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58–379 Czarny Bór			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PAŁAC – IZOMETRIA INSTALACJI P.POŻ			Nr rys.:15