



- LEGENDA:
- pion instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
 - instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
 - hydrant wewnętrzny dn25 w nasiennej szafce hydrantowej o wym. 750x650x250mm. Szafka hydrantowa wyposażona jest w wąż półsztywny dł.30m, zawór mosiężny dn25 oraz przodownicę
 - gaśnica proszkową 4kg z proszkiem ABC w nasiennej szafce o wym. 640x300x220mm
 - cykulacja ø15mm z hydrantu HP10
 - rura ochronna

Uwaga:

- Rury instalacji przeciwpożarowej i cykulacji prowadzić po ścianie oraz 10 cm pod stropem pomieszczeń,
- Rury poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spusowego przy pionie,
- Rury prowadzone przez pom. ogrzewane należy izolować termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 13mm,
- Przed każdym pionem hydrantowym zamontować zawór odcinający ze złączką do węża.
- Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
- Przebiegi przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
- Hydranty wewnętrzne DN25 montować w nasłennych szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
- Wysokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia,
- Hydrant HP10, HP11, HP12 należy wpiąć do rur ø15mm do najbliższej płuczki zbiornikowej – cykulacja
- Pion PwH1, PwH2–PwH2 i PwH3 na całej długości są planami nawodnianym.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/005/06	Data: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór		
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór		
Tytuł rys.:	OFICYNIA – RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA P.POŻ		
			Skala: 1:100
			Nr rys.:8